



## EU-Konformitätserklärung

Wir, die Fa. BC-Systemtechnik GmbH & Co. KG, D-44004 Dortmund, erklärt in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Sicherheitsnormen für folgende Ex-Produkte:

### BVS 03 ATEX E 165

Druckschalter BC-DS\*B-\*\*\*  I M2 Ex ia I Mb  
Druckschalter BC-DS\*C-\*\*\*  II 2G Ex ia IIC T6 Gb


Für die Druckschalter gelten die oben genannten Baumusterprüfbescheinigungen ausgestellt durch EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH, D-44809 Bochum, DEKRA Testing and Certification GmbH (Zulassungsstellen-Nummer 0158).

Die CE-gekennzeichneten Geräte stimmen mit folgenden Normen überein:

DIN EN IEC 60079-0:2018	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche (Allgemeine Bestimmungen)
DIN EN 60079-11:2012	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche (Eigensicherheit i)
2014/68/EU DRLG	Druckgeräterichtlinie Druckmessgeräte, Anforderungen und Prüfungen <b>(Gilt nur für Druckschalter &gt; 200 bar)</b>
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
EN 60947-1-:2017 EN 60947-5-1:2018	Niederspannungsschaltgeräte Teil 1: Allgemeine Festlegung Niederspannungsschaltgeräte-Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte
2014/34/EU	ATEX Richtlinie

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Dortmund 08.01.2020



Matthias Heiduck  
Geschäftsführung